

Denominazione Impianto	ENTAR S.R.L.	Periodo di riferimento	Luglio 2024
Codice	Cod. Rete 34622300		
Lunghezza	83,3 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		6	
Minimo Punti		6	
% Dati	93,25%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	30 mbar	06/07/2024 23:30:00	EGUI04
Valore minimo	19,8 mbar	03/07/2024 17:45:00	EMON08
Media			
EGUI03	23,5 mbar		
EGUI04	26,3 mbar		
EGUI05	22,2 mbar		
EZOC06	23,4 mbar		
EZOC07	26,1 mbar		
EMON08	21,3 mbar		

Manutenzioni

Denominazione Impianto	Fanano	Periodo di riferimento	Luglio 2024
Codice	Cod. rete 34624200		
Lunghezza	15,7 km		
Tipo	Senza verifica di rete		
Referente	Zucchetti Mirko		
Telefono	059/986201		
Email	zucchetti.m@entar.it		
Note			
Numero Punti		2	
Minimo Punti		2	
% Dati	100%		
% Efficienza	100%		
Valore massimo	27,1 mbar	04/07/2024 07:00:00	EFAN02
Valore minimo	21,4 mbar	28/07/2024 16:45:00	EFAN01
Media			
EFAN01	22,6 mbar		
EFAN02	26,4 mbar		

Manutenzioni