

<b>Denominazione Impianto</b>	ENTAR S.R.L.	<b>Periodo di riferimento</b>	Novembre 2024
<b>Codice</b>	Cod. Rete 34622300		
<b>Lunghezza</b>	83,3 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		6	
<b>Minimo Punti</b>		6	
<b>% Dati</b>	100%		
<b>% Efficienza</b>	95,83%		
<b>Valore massimo</b>	27,1 mbar	19/11/2024 00:45:00	EGUI05
<b>Valore minimo</b>	15,9 mbar	22/11/2024 18:00:00	EMON08
<b>Media</b>			
EGUI03	21,4 mbar		
EGUI04	20,9 mbar		
EGUI05	24 mbar		
EZOC06	21,5 mbar		
EZOC07	23,2 mbar		
EMON08	20,1 mbar		

#### Manutenzioni

<b>Denominazione Impianto</b>	Fanano	<b>Periodo di riferimento</b>	Novembre 2024
<b>Codice</b>	Cod. rete 34624200		
<b>Lunghezza</b>	15,7 km		
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete		
<b>Referente</b>	Zucchetti Mirko		
<b>Telefono</b>	059/986201		
<b>Email</b>	zucchetti.m@entar.it		
<b>Note</b>			
<b>Numero Punti</b>		2	
<b>Minimo Punti</b>		2	
<b>% Dati</b>	99,13%		
<b>% Efficienza</b>	100%		
<b>Valore massimo</b>	27,3 mbar	20/11/2024 01:45:00	EFAN02
<b>Valore minimo</b>	19,9 mbar	23/11/2024 07:15:00	EFAN01
<b>Media</b>			
EFAN01	21,8 mbar		
EFAN02	25,7 mbar		

#### Manutenzioni